TÜV NORD EnSys Hannover GmbH & Co. KG
Energie und Systeme

Prüfzeugnis Nr. T 08-15-21

Art der Prüfung:	Typprüfung
Gerätebezeichnungen:	Differenzdruckmessumformer DE05 Druckmessumformer ME05
Ausgabestand:	Revision 02
Typbezeichnungen:	DE05##K004#9#### ME05##K087#9#0##
Hersteller:	FISCHER Mess- und Regeltechnik, Bad Salzuflen
Prüfgrundlage:	Regel KTA 3505, Fassung 11/2005
Prüfunterlagen:	siehe Prüfbericht T 08-15-21
Prüfspezifikationen:	Prüfanweisungen siehe Prüfbericht T 08-15-21
Prüfzeitraum:	Februar 2012 bis Juli 2015
Prüfergebnis:	Die Typprüfung hat ergeben, dass die Anforderungen der Regel KTA 3505 erfüllt werden und die Messumformer die sicherheitsrelevanten Daten der Datenblätter einhalten.
Gültigkeit:	Das Prüfzeugnis ist nur zusammen mit dem Prüfbericht T 08-15-21 gültig. Die Prüfauflagen sind zu beachten.

Hannover, 29.09.2015

Abteilung
Elektro- und Leittechnik

Dr. R. Kotte

Fachgruppe Sicherheitsleittechnik

M. Wieseler