



RoHS III
COMPLIANT




Руководство по эксплуатации

DA09 (ATEX)

Прибор для измерения дифференциального давления
Ступени давления PN10/PN25

Мембранный манометр для использования во
взрывоопасных зонах
Исполнение: хромоникелевая сталь

DA09... 0A
DA09... 1B
DA09... 1C
DA09... 2D



Правовой статус информации

Производитель:**FISCHER Mess- und Regeltechnik GmbH**

Bielefelderstr. 37a

32107 Bad Salzuflen (Бад-Зальцуфлен), Германия

Телефон: +49 5222 974 0

Факс: +49 5222 7170

Эл. почта: info@fischermesstechnik.deВеб-сайт: www.fischermesstechnik.de**Техническая редакция:**

Ответственный за документацию: Т. Малишевский

Технический редактор: Р. Клееманн

Все права, в том числе и на перевод, сохраняются. Ни одна из частей данного документа без письменного разрешения компании FISCHER Mess- und Regeltechnik GmbH, Bad Salzuflen, ни в какой форме (печать, фотокопия, микрофильм или иной способ) не может воспроизводиться или обрабатываться, размножаться и распространяться с использованием электронных систем.

Размножение для внутренних целей предприятия однозначно разрешено.

Торговые коммерческие названия и технологии используются только в информационных целях без учета действия соответствующих патентов. Тексты и изображения составлялись с особой аккуратностью. Тем не менее не исключено наличие ошибочных сведений. Компания FISCHER Mess- und Regeltechnik GmbH не несет за это никакой юридической или иной ответственности.

Право на технические изменения сохраняется.



© FISCHER Mess- und Regeltechnik GmbH 2018

История версий

Ред. ST4-A 02/18	Версия 1 (первое издание)
Ред. ST4-B 09/19	Версия 2 (новые принадлежности)
Ред. ST4-C 10/19	Версия 3 (код заказа на исправление/технические данные)
Ред. ST4-D 07/20	Версия 4 (Подключение корректирующего датчика)
Ред. ST4-E 11/20	Версия 5 (ИНКОНЕЛЬНАЯ диафрагма от 10 бар)
Ред. ST4-F 10/21	Версия 6 (Декларация УКСА)
Ред. ST4-G 02/23	Версия 7 (жидкое наполнение для индуктивных контактов)

Содержание

1	Указания по безопасности	4
1.1	Общие сведения	4
1.2	Квалификация персонала	4
1.3	Опасности при несоблюдении указаний по безопасности	4
1.4	Указания по безопасности для эксплуатирующего предприятия и оператора	4
1.5	Недопустимая переделка	5
1.6	Недопустимые способы эксплуатации	5
1.7	Работы во время техобслуживания и монтажа с учетом безопасности	5
1.8	Пояснение символов	6
2	Описание изделия и принципа его действия	7
2.1	Комплект поставки	7
2.2	Использование по назначению	7
2.3	Функциональная схема	7
2.4	Конструкция и принцип действия	8
2.5	Исполнения прибора	8
2.6	Паспортная табличка	9
3	Монтаж	10
3.1	Общие сведения	10
3.2	Техническое подключение	10
3.3	Электрическое подключение	11
3.4	Применение во взрывоопасных средах	13
4	Ввод в эксплуатацию	18
4.1	Общие сведения	18
4.2	Коррекция нулевой точки	18
4.3	Настройка точки переключения	19
5	Ремонт	20
5.1	Техобслуживание	20
5.2	Техобслуживание	20
5.3	Транспортировка	20
5.4	Обслуживание	20
5.5	Утилизация	21
6	Технические характеристики	22
6.1	Общие сведения	22
6.2	Параметры на входе	22
6.3	Точность измерения	23
6.4	Условия использования	23
6.5	Конструктивное исполнение	23
7	Код заказа	30
7.1	Принадлежности	32
8	Приложение	34
8.1	Декларации соответствия ЕС	34
8.2	Декларации соответствия UKCA	42
8.3	Декларация EAC	50

1 Указания по безопасности

1.1 Общие сведения

Данное руководство по эксплуатации является неотъемлемой частью изделия, поэтому оно должно храниться в непосредственной близости от прибора и в любое время быть доступно ответственным специалистам.

Следующие разделы, в особенности инструкции по монтажу, вводу в эксплуатацию и техобслуживанию, содержат важные указания по безопасности, несоблюдение которых может создать опасность для людей, животных, окружающей среды и объектов.

Описанный в данном руководстве по эксплуатации прибор сконструирован и изготовлен как технически безопасный в соответствии с самым современным уровнем технического развития и достижениями инженерного дела.

1.2 Квалификация персонала

Монтаж и ввод прибора в эксплуатацию должны производиться исключительно специалистом, знакомым с монтажом, вводом в эксплуатацию и работой данного устройства.

Специалистами считаются лица, которые на основании своего профессионального образования, своих знаний и опыта, а также своего знания соответствующих стандартов могут оценить порученные им работы и распознать возможные опасности. В случае приборов во взрывоопасном исполнении персонал должен иметь соответствующее образование или пройти соответствующий инструктаж либо иметь право на осуществление работ со взрывоопасными устройствами во взрывоопасных системах.

1.3 Опасности при несоблюдении указаний по безопасности

Несоблюдение данных указаний по безопасности, предусмотренной цели использования или указанных в технических параметрах предельных значений для использования прибора может привести к возникновению опасности или нанесению вреда людям, окружающей среде или системе.

В этом случае любые претензии к производителю на возмещение ущерба исключаются.

1.4 Указания по безопасности для эксплуатирующего предприятия и оператора

Для надлежащей эксплуатации прибора необходимо соблюдать указания по безопасности. Эксплуатирующее предприятие обязано предоставить доступ к ним персоналу, осуществляющему монтаж, техобслуживание, осмотр и эксплуатацию.

Необходимо исключить опасности, связанные с электроэнергией, высвобождающейся энергией среды, выступающей средой, а также опасности, связанные с неправильным подключением прибора. Более подробная информация по этому вопросу содержится в соответствующих национальных и международных предписаниях.

Соблюдайте также данные по сертификатам и допускам, имеющиеся в разделе "Технические параметры".

При предположении, что дальнейшая безопасная работа невозможна, следует вывести прибор из эксплуатации и обезопасить его от несанкционированного использования. Основанием для такого предположения может быть следующее:

- видимые повреждения прибора
- сбой в работе электрических компонентов
- длительное хранение за пределами допустимого температурного диапазона
- большая нагрузка при транспортировке

Ремонтные работы должны производиться только производителем.

Перед повторным вводом прибора в эксплуатацию необходимо выполнить надлежащую проверку качества каждого изделия согласно стандарту DIN EN61010, часть 1. Эта проверка должна осуществляться у производителя. Важным условием также является соответствующая транспортировка и надлежащее хранение прибора.

1.5 Недопустимая переделка

Переделки и иные технические изменения прибора заказчиком не допускаются. Это также касается установки запасных частей. Возможные переделки/изменения должны производиться исключительно производителем.

1.6 Недопустимые способы эксплуатации

Эксплуатационная безопасность прибора гарантирована только при использовании его по назначению. Исполнение прибора необходимо адаптировать к используемой в системе среде. Запрещено превышать указанные в технических параметрах предельные значения.

Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате ненадлежащего использования или использования не по назначению.

1.7 Работы во время техобслуживания и монтажа с учетом безопасности

Необходимо соблюдать указанные в данном руководстве по эксплуатации указания по безопасности, существующие национальные предписания по предотвращению несчастных случаев и внутренние предписания по труду, режиму работы и технике безопасности эксплуатирующего предприятия.

Эксплуатирующее предприятие несет ответственность за то, что все предписанные работы по техобслуживанию, осмотру и монтажу производятся авторизованными и квалифицированными специалистами.

1.8 Пояснение символов



ОПАСНОСТЬ

Вид и источник опасности

Данное изображение используется для указания на **непосредственно** опасную ситуацию, которая **ведет** к летальному исходу или самым тяжелым травмам (самая высокая степень опасности).

1. Избегайте опасности, соблюдая действующие правила безопасности.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Вид и источник опасности

Данное изображение используется для указания на **возможно** опасную ситуацию, которая **может привести** к летальному исходу или тяжелым травмам (средняя степень опасности).

1. Избегайте опасности, соблюдая действующие правила безопасности.



ОСТОРОЖНО

Вид и источник опасности

Данное изображение используется для указания на **возможную** опасную ситуацию, которая **может привести** к травмам от легкой до средней степени тяжести, материальному ущербу или нанести вред окружающей среде (низкая степень опасности).

1. Избегайте опасности, соблюдая действующие правила безопасности.



УКАЗАНИЕ

Указание / совет

Данное изображение используется, чтобы дать полезное указание или совет касательно эффективной и бесперебойной эксплуатации.

2 Описание изделия и принципа его действия

2.1 Комплект поставки

- Мембранный манометр DA09
- Руководство по эксплуатации

2.2 Использование по назначению

Мембранный манометр DA09 подходит для измерения и отображения дифференциальных давлений в газообразных, жидкостных и агрессивных средах. Прибор полностью изготовлен из хромоникелевой стали и применим в агрессивных средах. Для использования с агрессивными средами необходимо проверить совместимость среды с используемыми материалами (см. Технические данные).

DA09 может поставляться с контактным устройством. Когда заданные предельные значения превышены, то выходные контуры тока размыкаются или замыкаются либо на емкостном датчике угла поворота выводится выходной сигнал в 0/4–20 мА, пропорциональный отображаемому значению.



ОПАСНОСТЬ

Предписания по установке

Для каждого случая применения необходимо соблюдать соответствующие предписания по установке. Для «Применения во взрывоопасных средах» такие предписания подробно перечислены в одноименном разделе в главе «Монтаж».

2.3 Функциональная схема




Рис. 1: Функциональная схема

1 Измерительная мембрана	2 Исполнительный чехол
3 Шарнирная штанга	4 Стрелочный механизм

2.4 Конструкция и принцип действия

Измерительная система состоит из одной мембраны и двух отдельных напорных камер. При перепаде давления между камерами происходит аксиальное отклонение мембраны. Шарнирная штанга передает это движение на стрелочный механизм.

Уплотнение между напорной камерой и шарнирной штангой осуществляется за счет металлического гофрированного чехла. Для компенсации статического рабочего давления измерительная система выполнена симметрично.

2.5 Исполнения прибора

Изображения приведены в качестве примера. Особенности оснащения можно комбинировать в соответствии с кодом для заказа.




Рис. 2: Исполнения прибора NG100, NG160



Рис. 3: Исполнения прибора, дополнительное оборудование

2.6 Паспортная табличка

Представленная паспортная табличка приведена в качестве примера того, какая на ней дается информация. Указанные данные являются фиктивными, но соответствуют действительно имеющимся возможностям. Более подробную информацию вы можете найти в коде для заказа в конце данного руководства.

<p>Article no. DA0907HM</p> <p>Contact function NO contact</p> <p>Measuring range 0 ... 10 bar</p> <p>p stat. max. 40 bar</p> <p>Prod. no. 2106759.01.257</p> <p>ERC</p>		<p>Код заказа 1S0000CL01C</p> <p>FISCHER</p> <p>MESS- UND REGELTECHNIK GmbH</p> <p>D-32107 Bad Salzuffen</p>
<p>Схема подключения</p>	<p>Серийный номер</p>	<p>Made in Germany</p>
<p>Intrinsically safe circuit</p> <p>max. Voltage: U_{max.} = <input type="text"/> V</p> <p>max. Current: I_{max.} = <input type="text"/> mA</p> <p>max. Power: P_{max.} = <input type="text"/> mW</p> <p>max. Capacity: C_{max.} = <input type="text"/> nF</p> <p>max. Inductance: L_{max.} = <input type="text"/> μH</p>		<p>Маркировка ATEX</p> <p>UK CA CE Ex II 2G Ex h IIC T4 Gb</p> <p>II 2D Ex h IIIC T95°C Db</p> <p>Ta = -20°C bis +60°C</p> <p>T Medium in the unit max. 85°C</p> <p>CE File-No.: 35220571</p> <p>0044 TÜV NORD 2014/34/EU</p> <p>UKCA File-No.: 2812-014</p> <p>2812 Element Materials Technology</p> <p>FISCHER</p> <p>MESS- UND REGELTECHNIK GmbH</p> <p>D-32107 Bad Salzuffen</p>
<p>Предельные значения</p>		<p>Installed inductive proximity switch SJ 2-N</p> <p>PTB 99 ATEX 2219 X</p> <p>Ex II 2G Ex ia IIC T6...T1 Gb</p> <p>Ex I 1D Ex ia IIIC T135°C Da</p> <p>FISCHER</p> <p>MESS- UND REGELTECHNIK GmbH</p> <p>D-32107 Bad Salzuffen</p>
<p>встроенное контактное устройство</p>		

Рис. 4: Заводская табличка

3 Монтаж

3.1 Общие сведения

Прибор может быть установлен следующим образом:

1. **Непосредственный монтаж**
Прибор подходит для непосредственного монтажа на трубопроводах, находящихся под давлением. Вес прибора зависит от исполнения. Возможно, потребуется создать подходящую опорную конструкцию.
2. **Настенный монтаж**
Прибор оснащен настенным креплением и подходит для монтажа на монтажных плитах и плоских стенках.
3. **Монтаж на трубе**
Прибор оснащен специальным комплектом для монтажа в трубе и подходит для монтажа в трубу 2" (DN50).



Настенный монтаж



Монтаж на трубе

Рис. 5: Виды монтажа

3.2 Техническое подключение

- Производится только авторизованным и квалифицированным персоналом.
- При подключении прибора в трубопроводах должно быть сброшено давление.
- Прибор при помощи подходящих мер следует защитить от толчков давления.
- Проверьте пригодность прибора для измеряемой среды.
- Соблюдайте максимально допустимые значения давления (см. "Технические параметры").

Все соединительные провода должны быть проложены так, чтобы на прибор не действовали механические силы.

Трубопроводы для передачи давления должны быть как можно короче и прокладываться без резких изгибов, чтобы предотвратить создающие помехи временные задержки.

Трубопроводы для передачи давления прокладываются с перепадом, чтобы при измерениях жидкости не возникали скопления воздуха, а при измерении газа - скопления воды. Если не удастся создать необходимый перепад, необходимо установить в подходящем месте водо- или воздухоотделитель.

При измерении жидких веществ из трубопровода, находящегося под давлением, необходимо откачать воздух.

Если в качестве среды измерения используется вода, прибор следует защитить от мороза.

Если при вводе в эксплуатацию линии измерения давления уже находятся под давлением, проверка нулевой точки и юстировка невозможны. В таких случаях прибор следует подключать только к электросистеме, а не к линиям измерения давления.

Подключения к процессу обозначены на приборе символами (+) и (-). Напорные трубопроводы должны быть установлены в соответствии с этой маркировкой.

Дифференциальное давление

- ⊕ повышение дае
- ⊖ понижение давлен

Для технических подключений есть несколько вариантов:



Рис. 6: Техническое подключение

3.3 Электрическое подключение



⚠ ОПАСНОСТЬ

Эксплуатация во взрывоопасных областях

При эксплуатации во взрывоопасных областях необходимо учитывать электрические параметры прибора, а также соблюдать действующие локальные предписания и директивы, касающиеся сооружения и эксплуатации электрических систем во взрывоопасных областях.

Электроподключение должно выполняться только уполномоченным и квалифицированным специалистом, который должен иметь соответствующее дополнительное образование или пройти соответствующий инструктаж, либо иметь право на осуществление работ со взрывозащищенными приборами во взрывоопасных системах.

Риски, которым подвержен прибор из-за электрического тока и напряжения, необходимо устранить подходящими мерами.

- При подключении прибора необходимо соблюдать национальные и международные правила электротехники.
- Перед электрическим подключением прибора обесточьте систему.
- Не вставляйте штекеры, если система находится под напряжением.
- В качестве источника электропитания допускается только блок питания, соответствующий нормам CE, с инерционным предохранителем 200 мА в контуре электропитания.

Электрическое подключение осуществляется только с теми исполнениями прибора, которые оснащены контактными устройствами. Для этого с боковой стороны прибора устанавливается кабельная коробка или, в случае с исполнением в виде силовой установки, штекер HAN.

3.3.1 Вывод заземления




Рис. 7: Вывод заземления

Внешний зажим для заземления в любом случае необходимо соединить с системой выравнивания защитного потенциала или системой локального выравнивания потенциалов. Зажим подходит для подключения тонкожильных проводов до 4 мм² или однопроволочных проводов до 6 мм².

3.3.2 Кабельная коробка




Рис. 8: Кабельная коробка

1	Нижняя часть	2	Уплотнительное кольцо EPDM
3	Средняя часть	4	Уплотнительное кольцо EPDM
5	Крышка	6	Винт крышки

3.3.3 Контактные устройства

Контактные устройства поставляются в соответствии с Техническим паспортом КЕ. Там можно найти изображения всех вариантов соединений, расположение выводов и технические характеристики.

Магнитные пружинные контакты

Количество клемм соответствует количеству контактов и они размещаются слева направо от датчиков заданного значения. Может использоваться до трех контактов. Размещение контактов для датчиков заданного значения выглядит следующим образом:




Рис. 9: Контакты

Контакт 1: левый датчик заданного значения
 Контакт 2: правый датчик заданного значения

Индуктивный контакт

В случае с индуктивными контактами на переключательную функцию влияет не только щелевой датчик, но и применимый коммутирующий усилитель. Может использоваться максимум два контакта. Размещение контактов для датчиков заданного значения выглядит следующим образом:




Рис. 10: Индуктивный контакт

3.3.4 Датчик угла поворота KINAX 3W2

Датчик угла поворота служит для определения положения угла, обработки и приведения измеренных значений в качестве электрического выходного сигнала 0/4–20 мА для следующего прибора. Датчики угла поворота поставляются согласно техническому паспорту KE09. Там можно найти дополнительную информацию о расположении выводов и технические характеристики.




Рис. 11: Подключение датчика угла поворота

3.4 Применение во взрывоопасных средах

3.4.1 Датчик перепада давлений без контактного устройства

DA09...0A

⊕ II 2G Ex h IIC T4 Gb

⊕ II 2D Ex h IIIC T95°C Db

Взрывоопасные области: зона 1 и 2, а также 21 и 22, опасность в виде газа и сухой пыли.

Допустимые значения температуры

- Макс. возникающая температура поверхности 95 °С была определена при указанных ниже условиях без пылевой нагрузки и учета коэффициента безопасности.
- Допустимая температура окружающей среды: от –20 °С до +60 °С.
- Допустимая температура среды в дифференциальном манометре < 85 °С.



⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Теплота сжатия

В газообразных средах температура прибора может повышаться из-за теплоты сжатия. В таких случаях необходимо ограничить скорость изменения давления или уменьшить допустимую температуру измеряемого вещества.

УКАЗАНИЕ! При изменении дифференциального давления в диапазоне измерения от 10 % до 90 % и частоте импульсов < 0,06 Гц повышение температуры составляет < 10 К.

Во избежание дополнительного нагрева запрещается во время эксплуатации подвергать приборы прямому солнечному излучению!

В отношении взрывозащиты неэлектрической части приборов применяются стандарты EN60079-0, EN60079-31, EN ISO 80079-36 и EN ISO 80079-37. Соответствующие требования этих стандартов соблюдаются.

(а) Европейский рынок (СЕ):

Документация на механическую часть была передана в нотифицированный орган NB 0044 TÜV-Nord-Cert под номером файла 35220571.


(b) Рынок Великобритании (UKCA):

Документация на механическую часть была передана в нотифицированный орган NB 2812 Element Material Technology под номером дела 2812-014.

(в) Евразийский экономический союз (ЕАС):

Устройство не имеет сертификата АТЕХ для данного рынка. Она может использоваться там только в качестве промышленной единицы.

3.4.2 Датчик перепада давлений с магнитными пружинными контактами**DA09...1B**

 II 2G Ex h IIC T4 Gb

Простое электрооборудование согласно EN60079-11 п. 5.7 во взрывоопасных зонах 1 и 2.

Контактное устройство: KE ## M ## 0B4H2

Допустимые значения температуры

- Макс. возникающая температура поверхности 95 °С была определена при указанных ниже условиях без пылевой нагрузки и учета коэффициента безопасности.
- Допустимая температура окружающей среды: от –20 °С до +60 °С.
- Допустимая температура среды в дифференциальном манометре < 85 °С.

**⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ****Теплота сжатия**

В газообразных средах температура прибора может повышаться из-за теплоты сжатия. В таких случаях необходимо ограничить скорость изменения давления или уменьшить допустимую температуру измеряемого вещества.

УКАЗАНИЕ! При изменении дифференциального давления в диапазоне измерения от 10 % до 90 % и частоте импульсов < 0,06 Гц повышение температуры составляет < 10 К.

Во избежание дополнительного нагрева запрещается во время эксплуатации подвергать приборы прямому солнечному излучению!

В отношении взрывозащиты неэлектрической части приборов применяются стандарты EN60079-0, EN ISO 80079-36 и EN ISO 80079-37. Соответствующие требования этих стандартов соблюдаются.

Встроенные электрические замыкающие контакты как простое электрооборудование соответствуют требованиям стандарта EN60079-14, п. 3.5.2. Что касается электрической части, то такие приборы не маркируются.

(а) Европейский рынок (СЕ):

Документация на механическую часть была передана в нотифицированный орган NB 0044 TÜV-Nord-Cert под номером файла 35220571.

(b) Рынок Великобритании (UKCA):

Документация на механическую часть была передана в нотифицированный орган NB 2812 Element Material Technology под номером дела 2812-014.

(в) Евразийский экономический союз (ЕАЭС):

Устройство не имеет сертификата АTEX для данного рынка. Она может использоваться там только в качестве промышленной единицы.


Искробезопасные контуры тока

Для использования во взрывоопасных областях приборы должны подключаться к сертифицированным искробезопасным контурам тока:

Макс. напряжение	U_{\max}	30 В
Макс. сила тока	I_{\max}	200 мА
Макс. мощность	P_{\max}	800 мВт
Макс. внутренняя емкость	$C_{i\max}$	60 пФ
Макс. внутренняя индуктивность	$L_{i\max}$	4 мкГн

Рекомендуемые разъединители см. «Принадлежности».

3.4.3 Датчик перепада давлений с индуктивными контактами**DA09...1C**

 II 2G Ex h IIC T4 Gb

 II 2D Ex h IIIC T95°C Db

Взрывоопасные области: зона 1 и 2, а также 21 и 22, опасность в виде газа и сухой пыли.

Контактное устройство: KE ## I ## 0C0H2

Допустимые значения температуры

- Макс. возникающая температура поверхности 95 °С была определена при указанных ниже условиях без пылевой нагрузки и учета коэффициента безопасности.
- Допустимая температура окружающей среды: от –20 °С до +60 °С.
- Допустимая температура среды в дифференциальном манометре < 85 °С.

** ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ****Теплота сжатия**

В газообразных средах температура прибора может повышаться из-за теплоты сжатия. В таких случаях необходимо ограничить скорость изменения давления или уменьшить допустимую температуру измеряемого вещества.

УКАЗАНИЕ! При изменении дифференциального давления в диапазоне измерения от 10 % до 90 % и частоте импульсов < 0,06 Гц повышение температуры составляет < 10 К.

Во избежание дополнительного нагрева запрещается во время эксплуатации подвергать приборы прямому солнечному излучению!

В отношении взрывозащиты неэлектрической части приборов применяются стандарты EN60079-0, EN60079-31, EN ISO 80079-36 и EN ISO 80079-37. Соответствующие требования этих стандартов соблюдаются.

Встроенные индуктивные бесконтактные датчики типа SJ2-N (106575) имеют сертификат об испытании типового образца ЕС № РТВ 99 АТЕХ 2219 Х. Тип встроенного бесконтактного датчика должен указываться на паспортной табличке. Производителем является компания Pepperl+Fuchs GmbH. Дополнительная информация о бесконтактных датчиках находится в Интернете по адресу <https://www.pepperl-fuchs.com>.

(а) Европейский рынок (CE):

Документация на механическую часть была передана в нотифицированный орган NB 0044 TÜV-Nord-Cert под номером файла 35220571.

(b) Рынок Великобритании (UKCA):

Документация на механическую часть была передана в нотифицированный орган NB 2812 Element Material Technology под номером дела 2812-014.

(в) Евразийский экономический союз (EAC):

Устройство не имеет сертификата АТЕХ для данного рынка. Она может использоваться там только в качестве промышленной единицы.


Искробезопасные контуры тока

Для использования во взрывоопасных областях приборы должны подключаться к сертифицированным искробезопасным контурам тока:

Макс. напряжение	U_{\max}	16 В
Макс. сила тока	I_{\max}	25 мА
Макс. мощность	P_{\max}	64 мВт
Макс. внутренняя емкость	$C_{i \max}$	30 нФ
Макс. внутренняя индуктивность	$L_{i \max}$	100 мкГн

Рекомендуемые разъединители см. «Принадлежности».

3.4.4 Датчик перепада давлений с преобразователем измерения угла поворота**DA09...2D**

 II 2G Ex h IIC T4 Gb

Взрывоопасные области: зона 1 и 2, опасность в виде газа.

Преобразователь измерения угла поворота: KE0905#9

Допустимые значения температуры

- Макс. возникающая температура поверхности 95 °С была определена при указанных ниже условиях без пылевой нагрузки и учета коэффициента безопасности.
- Допустимая температура окружающей среды: от –20 °С до +60 °С.
- Допустимая температура среды в дифференциальном манометре < 85 °С.

** ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ****Теплота сжатия**

В газообразных средах температура прибора может повышаться из-за теплоты сжатия. В таких случаях необходимо ограничить скорость изменения давления или уменьшить допустимую температуру измеряемого вещества.

УКАЗАНИЕ! При изменении дифференциального давления в диапазоне измерения от 10 % до 90 % и частоте импульсов < 0,06 Гц повышение температуры составляет < 10 К.

Во избежание дополнительного нагрева запрещается во время эксплуатации подвергать приборы прямому солнечному излучению!

В отношении взрывозащиты неэлектрической части приборов применяются стандарты EN60079-0, EN ISO 80079-36 и EN ISO 80079-37. Соответствующие требования этих стандартов соблюдаются.

Встроенные емкостные датчики перепада давлений с преобразователем измерения угла поворота типа KINAX 3W2 имеют сертификат об испытании типового образца ЕС № ZELM 10 ATEX 0427 X. Тип встроенного датчика перепада давлений с преобразователем измерения угла поворота указан на паспортной табличке. Производителем является компания Camille Bauer Metrawatt AG. Дополнительная информация о емкостном датчике перепада давлений с преобразователем измерения угла поворота находится в Интернете по адресу <http://www.camillebauer.com>.

(а) Европейский рынок (СЕ):

Документация на механическую часть была передана в нотифицированный орган NB 0044 TÜV-Nord-Cert под номером файла 35220571.

(b) Рынок Великобритании (UKCA):

Документация на механическую часть была передана в нотифицированный орган NB 2812 Element Material Technology под номером дела 2812-014.

(в) Евразийский экономический союз (ЕАС):

Устройство не имеет сертификата АТЕХ для данного рынка. Она может использоваться там только в качестве промышленной единицы.

Искробезопасные контуры тока

Для использования во взрывоопасных областях приборы должны подключаться к сертифицированным искробезопасным контурам тока:

Макс. напряжение	U_{\max}	30 В
Макс. сила тока	I_{\max}	160 мА
Макс. мощность	P_{\max}	1 мВт
Макс. внутренняя емкость	$C_{i\max}$	10 нФ
Макс. внутренняя индуктивность	$L_{i\max}$	0 мкГн

Рекомендуемые разъединители см. «Принадлежности».

4 Ввод в эксплуатацию

4.1 Общие сведения



Рис. 12: Воздуховод в открытом состоянии

Условием для ввода в эксплуатацию является правильная установка всех электрических питающих, коммутационных и измерительных кабелей. Все соединительные провода должны быть проложены так, чтобы на прибор не действовали механические силы.

Перед вводом в эксплуатацию следует проверить герметичность трубопроводов для передачи давления.

Что касается приборов, наполненных жидкостью, то перед вводом в эксплуатацию необходимо открыть воздушный клапан байонетного кольца. Для этого необходимо вытянуть желтую пробку до упора.

4.2 Коррекция нулевой точки

Приборы для измерения давления поставляются уже отрегулированными на заводе, что экономит время на месте установки.

Любая необходимая коррекция нулевой точки выполняется следующим образом:




Рис. 13: Коррекция нулевой точки

1. Сбросить давление трубопровода измерения давления или выровнять оба напорных трубопровода и в равной степени нагрузить статическим давлением.
2. Открыть воздушный клапан, как показано на рисунке, и осторожно полностью удалить пробку из корпуса.
3. Установить стрелку фактического показания на ноль шкалы с помощью винта для коррекции нулевой точки.
4. Снова установить пробку в корпус.
5. Закрыть воздушный клапан.

УКАЗАНИЕ! Обратить внимание, что воздушный клапан должен быть открыт на приборах с наполнением жидкостью.



Рис. 14: Воздуховод в закрытом состоянии

4.3 Настройка точки переключения

В случае с приборами, которые оснащены контактными устройствами, для переднего стекла измерительного прибора применяется регулировочный замок. Это позволяет устанавливать контакты датчиков заданного давления в любую точку диапазона шкалы.

Из соображений точности переключения и срока службы механических измерительных систем точки переключения должны быть расположены в диапазоне измерения от 10 % до 90 %.




Рис. 15: Настройка точки переключения

1	Ключ регулировки	2	Регулировочный замок
3	Ось	4	Захватные рычаги
5	Датчик заданного значения	6	Указатель действительного значения

Результат регулировки:

- Вставлять ось по направлению внутрь до тех пор, пока захватный рычаг не зайдет за регулировочные штифты датчика заданного значения.
- Поворачивая регулировочный ключ, можно установить датчик заданного значения на нужную точку переключения.
- Освободить ось.
- Настройка точки переключения может быть защищена от случайной регулировки путем снятия крепежного винта и ключа регулировки.

5 Ремонт

5.1 Техобслуживание

Прибор не требует технического обслуживания. Для обеспечения надежной работы и длительного срока службы прибора мы рекомендуем регулярные проверки прибора по следующим пунктам:

- проверка функции в сочетании с последовательно подключенными компонентами,
- контроль герметичности трубопроводов подвода давления,
- контроль электрических соединений.

Точные циклы проверки необходимо адаптировать к условиям эксплуатации и окружающей среды. При взаимном влиянии различных приборов необходимо соблюдать также руководства по эксплуатации всех остальных устройств.

5.2 Техобслуживание

Для обеспечения надежной работы и длительного срока службы прибора мы рекомендуем регулярные проверки, а именно:

- проверку индикации;
- проверку функции переключения в сочетании с последовательно подключенными компонентами;
- проверку на герметичность трубопроводов, находящихся под давлением;
- контроль электрических подключений (клеммное соединение кабеля).

Точные циклы проверки адаптируются к условиям эксплуатации и окружающей среды. При взаимном влиянии различных компонентов прибора необходимо соблюдать также руководства по эксплуатации всех остальных приборов.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Скопления пыли

Во избежание аэродинамического нагрева корпус прибора необходимо регулярно очищать слегка влажной салфеткой. Частота очистки зависит от количества пыли, скапливающегося в определенном месте.

5.3 Транспортировка

Измерительный прибор следует защищать от сильных ударов. Транспортировка осуществляется в оригинальной упаковке или подходящей транспортной упаковке.

5.4 Обслуживание

Все неисправные или имеющие дефекты приборы следует отправить непосредственно в наш отдел ремонта. Поэтому мы просим согласовывать обратную отправку всех приборов с нашим отделом продаж.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Остатки измеряемой среды

Остатки измеряемой среды в измерительных приборах или на них может создать опасность для людей, окружающей среды и сооружений. Необходимо принять соответствующие меры предосторожности. При необходимости приборы следует тщательно очистить.

Для обратной отправки прибора используется оригинальная упаковка или подходящая транспортная упаковка.

5.5 Утилизация

Участуйте в охране окружающей среды, утилизируйте использованные заготовки и упаковочные материалы в соответствии с национальными предписаниями по переработке отходов и утилизации или отправляйте их на повторное использование.

6 Технические характеристики

6.1 Общие сведения

В этом отношении учитывайте также маркировку для заказа.

6.2 Параметры на входе

Измеряемые значения

Абсолютное давление для газообразных, жидкостных и агрессивных сред.

Диапазоны измерения [бар, мбар]

Диапазон измерения	PN	Диапазон измерения	PN
0—0,6 бар	25 бар	-1—0,6 бар	25 бар
0—1 бар	25 бар	-1—1,5 бар	25 бар
0—1,6 бар	25 бар	-1—3 бар	25 бар
0—2,5 бар	25 бар	-1—5 бар	25 бар
0—4 бар	25 бар		
0—6 бар	25 бар		
0—10 бар	25 бар		
0—16 бар	25 бар		
0—25 бар	25 бар		
0—25 мбар	10 бар	-40—60 мбар	10 бар
0—40 мбар	10 бар	-60—100 мбар	10 бар
0—60 мбар	10 бар	-100—150 мбар	10 бар
0—100 мбар	10 бар	-150—250 мбар	25 бар
0—160 мбар	10 бар		
0—250 мбар	10 бар		
0—400 мбар	25 бар		
0—600 мбар	25 бар		

Диапазоны измерения [кПа, фунт на кв. дюйм]

Диапазон измерения	PN	Диапазон измерения	PN
0—2,5 кПа	10 бар	0 — 3 фунтов на кв. дюйм	10 бар
0—4 кПа	10 бар	0 — 5 фунтов на кв. дюйм	25 бар
0—6 кПа	10 бар	0 — 10 фунтов на кв. дюйм	25 бар
0—10 кПа	10 бар	0 — 15 фунтов на кв. дюйм	25 бар
0—16 кПа	10 бар	0 — 30 фунтов на кв. дюйм	25 бар
0—25 кПа	10 бар	0 — 60 фунтов на кв. дюйм	25 бар
0—40 кПа	25 бар	0 — 100 фунтов на кв. дюйм	25 бар
0—60 кПа	25 бар	0 — 250 фунтов на кв. дюйм	25 бар
0—100 кПа	25 бар	0 — 300 фунтов на кв. дюйм	25 бар
0—160 кПа	25 бар		
0—250 кПа	25 бар		
0—400 кПа	25 бар		
0—600 кПа	25 бар		

Нагрузка давлением

Статическая нагрузка	Конечная отметка шкалы
Переменная нагрузка	Конечная отметка шкалы
Односторонняя перегрузочная способность (+) и (-)	10 x конечная отметка шкалы ≤ PN

6.3 Точность измерения

Степень точности	1,6
Отклонение характеристик	±1,6 % диапазона измерения (FS)
Температурное влияние (рекомендовано 20 °С)	±0,8 % FS / 10 К
Влияние статического давления на диапазоны измерения (MBR) < 250 мбар	$\leq 0,1 \% + \frac{0,004 \%}{\text{MBR [бар]}}$
Влияние статического давления на диапазоны измерения (MBR) ≥ 250 мбар	$\leq \frac{0,1 \%}{\text{бар}}$

6.4 Условия использования

Допустимая окружающая температура	-20 — +60 °С
Допустимая температура хранения	-20 — +80 °С
Допустимая температура среды	≤ 100 °С
Класс защиты	IP 66 согласно EN 60529

6.5 Конструктивное исполнение**Материалы**

	Вещество	Материал №
Корпус с байонетным кольцом NG100, NG160	Хромоникелевая сталь	1.4301, 1.4404
Защитный кожух	Хромоникелевая сталь	1.4404
Техническое подключение	Хромоникелевая сталь	1.4404
Стрелочный механизм	Хромоникелевая сталь	
Циферблат и стрелка	Штампованный алюминий с покрытием	
Смотровое стекло	Многослойное безопасное стекло	

Контактирующие со средой части


	Вещество	Материал №
Напорная камера	Хромоникелевая сталь	1.4404
Мембрана, диапазон измерений ≤ 160 мбар	Хромоникелевая сталь	1.4571
Мембрана, диапазон измерений ≥ 250 мбар и ≤ 6 бар	Сталь, легированная никелем, хромом и кобальтом	DURATHERM®
Мембрана, диапазон измерений ≥ 10 бар	Сталь, легированная никелем, хромом	INCONEL® 718
Гофрированный чехол	Сталь, легированная никелем, хромом	Alloy 625
Уплотнение	Металлическое уплотнение	

Техническое подключение

	Материал	Материал №
Соединительные патрубки и втулки	Хромоникелевая сталь	1.4404
Штуцерные соединения с врезным кольцом	Хромоникелевая сталь	1.4571

Электрическое подключение

Приборы с дополнительным электрическим оборудованием подключаются посредством кабельной коробки, установленной сбоку.



Кабельная коробка




Рис. 16: Кабельная коробка

Кабельная коробка

Количество винтовых зажимов	6 + 2PE
Номинальная сила тока	См. Технический паспорт KE
Номинальное напряжение	250 В
Поперечное сечение провода	до 1,5 мм ² с защитой кабеля
Кабельный коннектор	M20 x 1,5, диапазон зажатия 7–13 мм

Монтаж

Непосредственный монтаж	Монтаж на трубопроводы
Настенный монтаж	Прифланцованная монтажная плита
Монтаж на трубу	Прифланцованная монтажная плита и хомут
Монтажное положение	перпендикуляр
вес	В зависимости от версии 2,7 ... 7 кг

Дополнительное оборудование

Контактные устройства

Датчики предельного сигнала (контакты) и емкостные преобразователи угла поворота с выходным сигналом, пропорциональным углу поворота, могут встраиваться в корпус, увеличенный с помощью байонетного кольца соответствующей высоты.

Для работы такого контактного устройства необходимо определенное минимальное давление, поэтому для диапазонов измерения в мбар существует нижний предел. Это ограничение зависит от варианта исполнения прибора и указано в разделе «Общие сведения».

При приведении в действие и переключении контактов отклонение измерений увеличивается на $\pm 0,5$ % на контакт.

Дополнительную информацию и код заказа можно найти в техническом паспорте:

- для разграничительных сигнальных датчиков — в техническом паспорте KE
- для преобразователей угла поворота — в техническом паспорте KE09

Наполнение жидкостью

При тяжелых условиях эксплуатации как, например, при вибрациях, при экстремальных колебаниях давлений или для уменьшения образования конденсата при использовании на открытом воздухе, в зависимости от типа установленных контактов корпус может наполняться следующими жидкостями:

Без контактов	Парафиновое масло, глицерин, силиконовое масло
Замедленные контакты	Парафиновое масло, силиконовое масло
Магнитные пружинные контакты	Силиконовое масло
Индуктивный контакт	Парафиновое масло, силиконовое масло
Датчик угла поворота	Наполнение невозможно

Настраиваемая стрелка

Для четкой индикации определенного давления (предельного значения) на шкале может быть установлен специальный указатель красного цвета.

Вспомогательная стрелка

Контрольная стрелка следует за стрелкой фактического показания. Поскольку между двумя указателями нет фиксированного соединения, фиксируются показания достижения максимальных значений. Благодаря нажатию на установочную кнопку контрольная стрелка возвращается в исходное положение. Вспомогательные стрелки не могут использоваться вместе с контактами. Для использования дополнительных стрелок необходимо определенное минимальное давление, поэтому для диапазонов измерения в мбар существует нижний предел. Это ограничение зависит от варианта исполнения прибора и указано в разделе «Общие сведения».

Запорная арматура

Трехходовой уравнительный и запорный клапан DZ93 или четырехходовой уравнительный и запорный клапан DZ94.

- Материал 1.4404
- Функции: отключение, выравнивание давления

6.6 Габаритные чертежи

Все размеры в мм, если не указано иное.

6.6.1 Стандартное исполнение




Рис. 17: Размерный чертеж 25... 250 мбар

Диапазоны измерения 25...250 мбар


Корпус	Допуск	D	d1	H	h1	L	I1
NG100	$\pm 0,1$	101	138	199	145	53	15,5
NG160	$\pm 0,1$	161	138	259	175	53,5	16,5

Диапазоны измерения 0,4...25 бар

Корпус	Допуск	D	d1	H	h1	L	I1
NG100	$\pm 0,1$	101	81	198	144	53	15,5
NG160	$\pm 0,1$	161	81	258	174	54,5	16,5


6.6.2 Настенный монтаж и монтаж в трубу

Указанные размеры действительны для всех исполнений корпуса. Для примера представлен корпус с байонетным кольцом NG160.



Монтаж в трубу

Диапазон измерения	Допуск	A	B
25... 250 мбар	$\pm 0,1$	110,4	83
0,4... 25 бар	$\pm 0,1$	54,5	81,9



Настенный монтаж

Рис. 18: Настенный монтаж и монтаж в трубу

6.6.3 Техническое подключение




Рис. 19: Техническое подключение

6.6.3.1 Соединительная цапфа с наружной цилиндрической резьбой




Рис. 20: Соединительная цапфа G

G	d1	d2	L	I1	I2	I3	I4	ШЗ
Допуск	$\pm 0,1$	$\pm 0,2$	$\pm 0,3$	$\pm 0,2$	$\pm 0,2$	$\pm 0,1$	$\pm 0,1$	
G$\frac{1}{2}$	6	17,5	52	12	23	4	3	22
G$\frac{1}{4}$	5	9,5	39	12	15	3	2	19

ШЗ — ширина зева

6.6.3.2 Соединительная цапфа с наружной конической резьбой




Рис. 21: Соединительная цапфа с резьбой NPT

N	L	I1	I2	ШЗ
Допуск	$\pm 0,3$	$\pm 0,2$	$\pm 0,2$	
$\frac{1}{2}-\frac{1}{4}$ NPT	49	12	24	22
$\frac{1}{4}-\frac{1}{8}$ NPT	42	12	18	19

ШЗ — ширина зева

6.6.3.3 Соединительная цапфа с внутренней резьбой




Рис. 22: Соединительная цапфа Gi

Gi	L	I1	I2	ШЗ
Допуск	$\pm 0,3$	$\pm 0,2$	$\pm 0,2$	
G$\frac{1}{2}$	38	12	24	27
$\frac{1}{2}-\frac{1}{4}$ NPT	38	12	24	27
$\frac{1}{4}-\frac{1}{8}$ NPT	32	12	18	19

ШЗ — ширина зева

6.6.4 Дополнительное оборудование

6.6.4.1 Защитное исполнение

Прибор может поставляться в защитном кожухе согласно DIN 837 с ударопрочной перегородкой и продуваемой задней стенкой (S3).




Рис. 23: Защитный кожух

6.6.4.2 Корпус с байонетным кольцом

Исполнение с кабельной коробкой





Рис. 24: Корпус с байонетным кольцом и кабельной коробкой

7 Код заказа



[1,2]	Диапазон измерения	PN	[1,2]	Диапазон измерения	PN
01	0–0,6 бар	25 бар	32	–1...0,6 бар	25 бар
02	0–1 бар	25 бар	33	–1...1,5 бар	25 бар
03	0–1,6 бар	25 бар	34	–1...3 бар	25 бар
04	0–2,5 бар	25 бар	35	–1...5 бар	25 бар
05	0–4 бар	25 бар			
06	0–6 бар	25 бар			
07	0–10 бар	25 бар			
08	0–16 бар	25 бар			
09	0–25 бар	25 бар			
56	0–25 мбар (180° Скала)	10 бар	70	–40...60 мбар	10 бар
57	0–40 мбар	10 бар	72	–60...100 мбар	10 бар
58	0–60 мбар	10 бар	74	–100...150 мбар	10 бар
59	0–100 мбар	10 бар	76	–150...250 мбар	25 бар
60	0–160 мбар	10 бар			
82	0–250 мбар	10 бар			
83	0–400 мбар	25 бар			
C1	0–600 мбар	25 бар			

[1,2]	Диапазон измерения	PN	[1,2]	Диапазон измерения	PN
N3	0–2,5 кПа (180° Скала)	10 бар	H1	0–3 фунтов на кв. дюйм	10 бар
N4	0–4 кПа	10 бар	H2	0–5 фунтов на кв. дюйм	25 бар
N5	0–6 кПа	10 бар	H3	0–10 фунтов на кв. дюйм	25 бар
E5	0–10 кПа	10 бар	H4	0–15 фунтов на кв. дюйм	25 бар
E6	0–16 кПа	10 бар	H5	0–30 фунтов на кв. дюйм	25 бар
E7	0–25 кПа	10 бар	H6	0–60 фунтов на кв. дюйм	25 бар
E8	0–40 кПа	25 бар	H7	0–100 фунтов на кв. дюйм	25 бар
F1	0–60 кПа	25 бар	Q1	0–250 фунтов на кв. дюйм	25 бар
F2	0–100 кПа	25 бар	P1	0–300 фунтов на кв. дюйм	25 бар
F3	0–160 кПа	25 бар			
F4	0–250 кПа	25 бар			
F5	0–400 кПа	25 бар			
F6	0–600 кПа	25 бар			

[3] Номинальное давление (PN)		
E	10 бар = 1 МПа ≈ 145 фунтов на кв. дюйм	Диапазон измерений ≤ 250 мбар = 25 кПа ≈ 3,63 фунтов на кв. дюйм
G	25 бар = 2,5 МПа ≈ 362 фунтов на кв. дюйм	Диапазон измерений ≥ 400 мбар = 40 кПа ≈ 5,80 фунтов на кв. дюйм

Диапазоны номинального давления (PN) связаны с диапазонами измерения (MB) и не могут свободно совмещаться.

[4] Уплотнение	
M	Металлическое уплотнение

[5,6] Техническое подключение (EN 873)	Материал
01 Внутренняя резьба G $\frac{1}{4}$	1.4404
03 Внутренняя резьба G $\frac{1}{2}$	
04 Внутренняя резьба $\frac{1}{4}$ –18 NPT	
05 Внутренняя резьба $\frac{1}{2}$ –14 NPT	
11 Наружная резьба G $\frac{1}{4}$	
13 Наружная резьба G $\frac{1}{2}$	
14 Наружная резьба $\frac{1}{4}$ –18 NPT	
15 Наружная резьба $\frac{1}{2}$ –14 NPT	

[7] Корпус	Материал
S Корпус с байонетным кольцом Ø 100	1.4404
T Корпус с байонетным кольцом Ø 160	
0 Защитный кожух Ø 100	Согласно EN 837
P Защитный кожух Ø 160	Согласно EN 837

[8] Монтаж	
0	Прямое подключение (стандарт)
R	Монтаж в трубе
W	Настенный монтаж

[9] Наполнение жидкостью		
0	Без наполнения жидкостью	
3	Без наполнения жидкостью; подходит для измерений O ₂ (без масла и смазки)	
1	Глицерин	Только для приборов без контактов
4	Парафиновое масло	Не для устройств с магнитными пружинными контактами
5	Силиконовое масло	Для приборов с контактами и без них

Для приборов со встроенным датчиком угла поворота наполнение жидкостью невозможно.

[10] Специальная функция	
0	Без специальной функции
1	Настраиваемая стрелка
2	Возвращаемая в исходное положение контрольная стрелка Диапазоны измерения \geq 60 мбар

[12] Степень точности	
C	1,0
B	1,6 Стандартное исполнение

[13] Особенности	
0	Нет
L	Повышенная устойчивость к изменениям нагрузки

[15,16] ATEX		
0A	Неэлектрический прибор (без замыкающих контактов)	II 2G Ex h IIC T4 Gb II 2D Ex h IIIC T95°C Db
1B	Прибор с магнитными пружинными контактами KE##M##OB4H2 Простое электрооборудование согласно DIN EN 60079-11	II 2G Ex h IIC T4 Gb
1C	Прибор с индуктивными контактами KE##I##OC0H2	II 2G Ex h IIC T4 Gb II 2D Ex h IIIC T95°C Db
2D	Прибор с емкостным датчиком угла поворота KE0905#9	II 2G Ex h IIC T4 Gb

Для приведения в действие контактного устройства требуется определенное минимальное рабочее давление, которого достигают диапазоны измерения только от 100 мбар.

7.1 Принадлежности

№ заказа	Описание
DZ93 00HE##	Трехшпindelный компенсационный и запорный клапан
DZ94 00HE##	Четырехшпindelный компенсационный и запорный клапан с воздуховыпускным клапаном

Более подробную информацию можно найти в техническом паспорте DZ93-94 на сайте www.fischermesstechnik.de.

Номер заказа	обозначение	Тип
05003090	Гальванически изолированный усилитель изоляции питания для приложений ATEX. <ul style="list-style-type: none"> • 24 В постоянного тока, 1 канал Вход: 4 ... 20 mA Выход: 4 ... 20 mA • Устройство может монтироваться в Зоне 2 / Cl.1, Подраздел 2 и принимать сигналы из Зон 0, 1 и 2, а также 20, 21 и 22, включая Горное дело / Класс I/II/III, Раздел 1, Размер A-G. • SIL2/SIL3 в соответствии с IEC 61508 	9106B1A

Номер заказа	обозначение	Тип
05003091	<p>Импульсный изолятор для передачи сигналов от датчиков NAMUR и механических переключателей из зоны АTEX в безопасную зону.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 24 В постоянного тока, 1 канал Коммутационный вход (NAMUR) релейный выход • Устройство может использоваться в безопасных зонах и в зоне 2 / раздел 2 и может принимать сигналы из зоны 0, 1, 2, 20, 21, 22, а также М1 / класс I/II/III, раздел 1, типоразмер А-G. • SIL2 в соответствии с IEC 61508 	9202B2A
05003092	<p>Импульсный изолятор для передачи сигналов от датчиков NAMUR и механических переключателей из зоны АTEX в безопасную зону.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 24 В постоянного тока, 2 канала Коммутационный вход (NAMUR) релейный выход • Устройство может использоваться в безопасных зонах и в зоне 2 / раздел 2 и может принимать сигналы из зоны 0, 1, 2, 20, 21, 22, а также М1 / класс I/II/III, раздел 1, типоразмер А-G. • SIL2 в соответствии с IEC 61508 	9202B2B
05003093	<p>Дисплей / Фронт программирования Интерфейс связи для настройки рабочих параметров изолирующих усилителей питания и импульсного разъединителя.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Устройство разрешается использовать только в безопасных зонах. • Позволяет сохранить конфигурацию типа устройства и загрузить его в другие устройства того же типа. • Дисплей для отображения данных процесса и состояния. 	4501

8 Приложение

8.1 Декларации соответствия ЕС



(Translation) **CE**

EU Declaration of Conformity

For the product described as follows

Product designation **Differential Pressure Gauge**
(without contact device)

Type designation **DA09 ... 0A**

it is hereby declared that it corresponds with the basic requirements specified in the following designated directives:

2014/34/EU

ATEX Directive

The products were tested in compliance with the following standards.

Explosive atmospheres (ATEX)

DIN EN 60079-0:2014-06
EN 60079-0:2012 + A11:2013

Explosive atmospheres - Part 0: Equipment - General requirements

DIN EN 60079-31:2014-12
EN 60079-31:2014

Explosive atmospheres - Part 31: Equipment dust ignition protection by enclosure "t"

DIN EN ISO 80079-36:2016-12
EN ISO 80079-36:2016

Explosive atmospheres - Part 36: Non-electrical equipment for explosive atmospheres - Basic method and requirements

DIN EN ISO 80079-37:2016-12
EN ISO 80079-37:2016

Explosive atmospheres - Part 37: Non-electrical equipment for explosive atmospheres - Non-electrical type of protection constructional safety "c", control of ignition sources "b", liquid immersion "k"

The dossier is retained under file no. **35220571** at the notified body **NB0044**:

TÜV NORD CERT GmbH
Langemarckstraße 20
45141 Essen


Also they were subjected to the conformity assessment procedure „**Internal production control**“.

Sole responsibility for the issue of this declaration of conformity in relation to fulfilment of the fundamental requirements and the production of the technical documents is with the manufacturer.


Manufacturer **FISCHER Mess- und Regeltechnik GmbH**
Bielefelder Str. 37a
32107 Bad Salzufflen, Germany
Tel. +49 (0)5222 974 0

Documentation representative Mr. Torsten Malischewski
B.Sc.
Development department

The devices bear the following marking:



Bad Salzufflen
27 March 2018


p.p. M. Reichler
General sales manager



Sole responsibility for the issue of this declaration of conformity in relation to fulfilment of the fundamental requirements and the production of the technical documents is with the manufacturer.

Manufacturer **FISCHER Mess- und Regeltechnik GmbH**
Bielefelder Str. 37a
32107 Bad Salzuflen, Germany
Tel. +49 (0)5222 974 0

Documentation representative Mr. Torsten Malischewski
B.Sc.
Development department

The devices bear the following marking:

CE  II 2G Ex h IIC T4 Gb

Bad Salzuflen
27 March 2018



p.p. M. Reichler
General sales manager





(Translation)

EU Declaration of Conformity

For the product described as follows

Product designation **Differential Pressure Gauge**
(with inductive contacts KE ## 1 ## OCOH2)

Type designation **DA09 ... 1C**

it is hereby declared that it corresponds with the basic requirements specified in the following designated directives:

2014/34/EU *ATEX Directive*
2011/65/EU *RoHS Directive*

The products were tested in compliance with the following standards.

Explosive atmospheres (ATEX)

DIN EN 60079-0:2014-06
EN 60079-0:2012 + A11:2013
DIN EN 60079-31:2014-12
EN 60079-31:2014

Explosive atmospheres - Part 0: Equipment - General requirements

Explosive atmospheres - Part 31: Equipment dust ignition protection by enclosure "t"

DIN EN ISO 80079-36:2016-12
EN ISO 80079-36:2016
DIN EN ISO 80079-37:2016-12
EN ISO 80079-37:2016

Explosive atmospheres - Part 36: Non-electrical equipment for explosive atmospheres - Basic method and requirements

Explosive atmospheres - Part 37: Non-electrical equipment for explosive atmospheres - Non-electrical type of protection constructional safety "c", control of ignition sources "b", liquid immersion "k"

RoHS Directive (RoHS 2)

DIN EN 50581:2013-02
EN 50581:2012

Technical documentation for the assessment of electrical and electronic products with respect to the restriction of hazardous substances

The dossier is retained under file no. **35220571** at the notified body **NB0044**:

TÜV NORD CERT GmbH
Langemarckstraße 20
45141 Essen

The built-in inductive proximity switches are EC type certified: **PTB 99 ATEX 2219 X**

Also they were subjected to the conformity assessment procedure „**Internal production control**“.

The object of the declaration described above is in conformity with Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council of 8 June 2011 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment.

09010293 • CE_EN_DA09_1C • Rev. ST4-A • 03/18

1 / 2



Рис. 28: CE_EN_DA09_1C_Страница_1


Sole responsibility for the issue of this declaration of conformity in relation to fulfilment of the fundamental requirements and the production of the technical documents is with the manufacturer.

Manufacturer **FISCHER Mess- und Regeltechnik GmbH**
Bielefelder Str. 37a
32107 Bad Salzufflen, Germany
Tel. +49 (0)5222 974 0

Documentation representative Mr. Torsten Malischewski
B.Sc.
Development department

The devices bear the following marking: **CE**  II 2G Ex h IIC T4 Gb
 II 2D Ex h IIIC T95°C Db

Bad Salzufflen
27 March 2018


p.p. M. Reichler
General sales manager





(Translation)

EU Declaration of Conformity

For the product described as follows

Product designation **Differential Pressure Gauge**
(with transmitter for angular position KE0905#9)

Type designation **DA09 ... 2D**

it is hereby declared that it corresponds with the basic requirements specified in the following designated directives:

2014/30/EU	EMC Directive
2014/34/EU	ATEX Directive
2011/65/EU	RoHS Directive

The products were tested in compliance with the following standards.

Electromagnetic compatibility (EMC)

DIN EN 61000-6-2:2006-03 EN 61000-6-2:2005	Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 6-2: Generic standards - Immunity for industrial environments
DIN EN 61000-6-2 Corrigendum:2011-06	Corrigendum to DIN EN 61000-6-2
DIN EN 61000-6-3:2011-09 EN 61000-6-3:2007 + A1:2011	Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 6-3: Generic standards - Emission standard for residential, commercial and light-industrial environments
DIN EN 61000-6-3 Corrigendum 1:2012-11	Corrigendum to DIN EN 61000-6-3

Explosive atmospheres (ATEX)

DIN EN 60079-0:2014-06 EN 60079-0:2012 + A11:2013	Explosive atmospheres - Part 0: Equipment - General requirements
DIN EN ISO 80079-36:2016-12 EN ISO 80079-36:2016	Explosive atmospheres - Part 36: Non-electrical equipment for explosive atmospheres - Basic method and requirements
DIN EN ISO 80079-37:2016-12 EN ISO 80079-37:2016	Explosive atmospheres - Part 37: Non-electrical equipment for explosive atmospheres - Non-electrical type of protection constructional safety "c", control of ignition sources "b", liquid immersion "k"

RoHS Directive (RoHS 2)

DIN EN 50581:2013-02 EN 50581:2012	Technical documentation for the assessment of electrical and electronic products with respect to the restriction of hazardous substances
----------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The dossier is retained under file no. **35220571** at the notified body **NB0044**:

TÜV NORD CERT GmbH
Langemarckstraße 20
45141 Essen

The build-in transmitter for angular position is EC type certified: **ZELM 10 ATEX 0427 X**

Also they were subjected to the conformity assessment procedure „**Internal production control**“.

The object of the declaration described above is in conformity with Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council of 8 June 2011 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment.

09010294 • CE_EN_DA09_2D • Rev. ST4-A • 03/18

1 / 2



Рис. 30: CE_EN_DA09_2D_Страница_1

Sole responsibility for the issue of this declaration of conformity in relation to fulfilment of the fundamental requirements and the production of the technical documents is with the manufacturer.


Manufacturer **FISCHER Mess- und Regeltechnik GmbH**
Bielefelder Str. 37a
32107 Bad Salzuffen, Germany
Tel. +49 (0)5222 974 0

Documentation representative Mr. Torsten Malischewski
B.Sc.
Development department

The devices bear the following marking:


CE  II 2G Ex h IIC T4 Gb

Bad Salzuffen
27 March 2018


p.p. M. Reichler
General sales manager



8.2 Декларации соответствия UKCA



UKCA Declaration of Conformity

For the product described as follows

Product designation **Differential Pressure Gauge
(without contact device)**

Type designation **DA09 ... 0A**

is hereby declared to comply with the essential requirements, specified in the following UK regulations:

Statutory regulation No.	Description
2016 No. 1107	<i>The Equipment and Protective Systems Intended for Use in Potentially Explosive Atmospheres Regulations 2016</i>
2022 No. 1647	<i>The Hazardous Substances and Packaging (Legislative Functions and Amendment) (EU Exit) Regulations 2020</i>
2021 No. 422	<i>The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment (Amendment) Regulations 2021</i>

The products have been tested according to the following standards.

Explosive atmospheres (ATEX):

<i>BS EN IEC 60079-0:2018-07-09</i>	<i>Explosive atmospheres. Equipment. General requirements</i>
<i>BS EN 60079-31:2014-07-31</i>	<i>Explosive atmospheres. Equipment dust ignition protection by enclosure "t"</i>
<i>BS EN ISO 80079-36:2016-04-30</i>	<i>Explosive atmospheres. Non-electrical equipment for explosive atmospheres. Basic method and requirements</i>
<i>BS EN ISO 80079-37:2016-04-30</i>	<i>Explosive atmospheres. Non-electrical equipment for explosive atmospheres. Non electrical type of protection constructional safety "c", control of ignition source "b", liquid immersion "k"</i>

Restriction of Hazardous Substances (RoHS):


<i>BS EN IEC 63000:2018-12-10</i>	<i>Technical documentation for the assessment of electrical and electronic products with respect to the restriction of hazardous substances</i>
-----------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The documents are kept under file number **2812-014** at the notified body **NB-No. 2812**.

Element Materials Technology

Unit 1 Pendle Place
Skelmersdale, WN8 9PN, United Kingdom

The devices bear the following marking:



The sole responsibility for drawing up this declaration of conformity in relation to the fulfilment of the essential requirements and the preparation of the technical documentation lies with the manufacturer.

Manufacturer **FISCHER Mess- und Regeltechnik GmbH**
Bielefelder Str. 37a
32107 Bad Salzufflen, Germany
Tel. +49 (0)5222 974 0

Bad Salzufflen
04 Okt 2021

G. Gödde
Managing director

09010600 • UKCA_EN_DA09_0A • Rev. ST4-A • 09/21

1 / 1



Puc. 32: UKCA_EN_DA09_0A



(Translation) **UK
CA**

UKCA Declaration of Conformity

For the product described as follows

Product designation **Differential Pressure Gauge**
(with snap action contacts KE ## M ## 0B4H2)

Type designation **DA09 ... 1B**

is hereby declared to comply with the essential requirements, specified in the following UK regulations:

Statutory regulation No.	Description
2016 No. 1107	<i>The Equipment and Protective Systems Intended for Use in Potentially Explosive Atmospheres Regulations 2016</i>
2016 No. 1101	<i>The Electrical Equipment (Safety) Regulations 2016</i>
2022 No. 1647	<i>The Hazardous Substances and Packaging (Legislative Functions and Amendment) (EU Exit) Regulations 2020</i>
2021 No. 422	<i>The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment (Amendment) Regulations 2021</i>

The products have been tested according to the following standards.

Explosive atmospheres (ATEX):

<i>BS EN IEC 60079-0:2018-07-09</i>	<i>Explosive atmospheres. Equipment. General requirements</i>
<i>BS EN ISO 80079-36:2016-04-30</i>	<i>Explosive atmospheres. Non-electrical equipment for explosive atmospheres. Basic method and requirements</i>
<i>BS EN ISO 80079-37:2016-04-30</i>	<i>Explosive atmospheres. Non-electrical equipment for explosive atmospheres. Non electrical type of protection constructional safety "c", control of ignition source "b", liquid immersion "k"</i>

The installed electrical switching contacts fulfil the requirements of the following standard as 'simple electrical equipment' according to paragraph 3.5.2.

<i>BS EN 60079-14:2014-06-30</i>	<i>Explosive atmospheres. Electrical installations design, selection and erection.</i>
----------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------

Low Voltage Directive (LVD):

<i>BS EN 61010-1+A1:2017-03-31</i>	<i>Safety requirements for electrical equipment for measurement, control, and laboratory use. General requirements</i>
------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Restriction of Hazardous Substances (RoHS):

<i>BS EN IEC 63000:2018-12-10</i>	<i>Technical documentation for the assessment of electrical and electronic products with respect to the restriction of hazardous substances</i>
-----------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The documents are kept under file number **2812-014** at the notified body **NB-No. 2812**.

Element Materials Technology

Unit 1 Pendle Place
Skelmersdale, WN8 9PN, United Kingdom

The devices bear the following marking:



⊕ II 2G Ex h IIC T4 Gb

09010602 • UKCA_EN_DA09_1B • Rev. ST4-A • 09/21



1 / 2

Рис. 33: UKCA_EN_DA09_1B_Страница_1

The sole responsibility for drawing up this declaration of conformity in relation to the fulfilment of the essential requirements and the preparation of the technical documentation lies with the manufacturer.

Manufacturer**FISCHER Mess- und Regeltechnik GmbH**

Bielefelder Str. 37a
32107 Bad Salzuflen, Germany

Tel. +49 (0)5222 974 0



Bad Salzuflen
04 Okt 2021

G. Gödde
Managing director





(Translation) **UK
CA**

UKCA Declaration of Conformity

For the product described as follows

Product designation **Differential Pressure Gauge**
(with inductive contacts KE ## 1 ## OCOH2)

Type designation **DA09 ... 1C**

is hereby declared to comply with the essential requirements, specified in the following UK regulations:

Statutory regulation No.	Description
2016 No. 1107	The Equipment and Protective Systems Intended for Use in Potentially Explosive Atmospheres Regulations 2016
2016 No. 1091	The Electromagnetic Compatibility Regulations 2016
2022 No. 1647	The Hazardous Substances and Packaging (Legislative Functions and Amendment) (EU Exit) Regulations 2020
2021 No. 422	The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment (Amendment) Regulations 2021

The products have been tested according to the following standards.

Explosive atmospheres (ATEX):

BS EN IEC 60079-0:2018-07-09	Explosive atmospheres. Equipment. General requirements
BS EN 60079-31:2014-07-31	Explosive atmospheres. Equipment dust ignition protection by enclosure "t"
BS EN ISO 80079-36:2016-04-30	Explosive atmospheres. Non-electrical equipment for explosive atmospheres. Basic method and requirements
BS EN ISO 80079-37:2016-04-30	Explosive atmospheres. Non-electrical equipment for explosive atmospheres. Non electrical type of protection constructional safety "c", control of ignition source "b", liquid immersion "k"

The built-in inductive proximity switches are EC type tested: **PTB 99 ATEX 2219 X**.

Electromagnetic compatibility (EMC):

BS EN IEC 61000-6-2:2019-02-25	Electromagnetic compatibility (EMC). Generic standards. Immunity standard for industrial environments
BS EN IEC 61000-6-3:2021-03-30	Electromagnetic compatibility (EMC). Generic standards. Emission standard for equipment in residential environments

Restriction of Hazardous Substances (RoHS):



BS EN IEC 63000:2018-12-10	Technical documentation for the assessment of electrical and electronic products with respect to the restriction of hazardous substances
----------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The documents are kept under file number **2812-014** at the notified body **NB-No. 2812**.

Element Materials Technology

Unit 1 Pendle Place
Skelmersdale, WN8 9PN, United Kingdom

The devices bear the following marking:

**UK
CA**  II 2G Ex h IIC T4 Gb
 II 2D Ex h IIIC T95°C Db

09010604 • UKCA_EN_DA09_1C • Rev. ST4-A • 09/21

1 / 2



Рис. 35: UKCA_EN_DA09_1C_Страница_1

The sole responsibility for drawing up this declaration of conformity in relation to the fulfilment of the essential requirements and the preparation of the technical documentation lies with the manufacturer.

Manufacturer**FISCHER Mess- und Regeltechnik GmbH**

Bielefelder Str. 37a
32107 Bad Salzufflen, Germany

Tel. +49 (0)5222 974 0



Bad Salzufflen
04 Okt 2021

G. Gödde
Managing director





(Translation) UK
CA

UKCA Declaration of Conformity

For the product described as follows

Product designation **Differential Pressure Gauge**
(with transmitter for angular position KE0905#9)

Type designation **DA09 ... 2D**

is hereby declared to comply with the essential requirements, specified in the following UK regulations:

Statutory regulation No.	Description
2016 No. 1107	<i>The Equipment and Protective Systems Intended for Use in Potentially Explosive Atmospheres Regulations 2016</i>
2016 No. 1091	<i>The Electromagnetic Compatibility Regulations 2016</i>
2022 No. 1647	<i>The Hazardous Substances and Packaging (Legislative Functions and Amendment) (EU Exit) Regulations 2020</i>
2021 No. 422	<i>The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment (Amendment) Regulations 2021</i>

The products have been tested according to the following standards.

Explosive atmospheres (ATEX):

<i>BS EN IEC 60079-0:2018-07-09</i>	<i>Explosive atmospheres. Equipment. General requirements</i>
<i>BS EN ISO 80079-36:2016-04-30</i>	<i>Explosive atmospheres. Non-electrical equipment for explosive atmospheres. Basic method and requirements</i>
<i>BS EN ISO 80079-37:2016-04-30</i>	<i>Explosive atmospheres. Non-electrical equipment for explosive atmospheres. Non electrical type of protection constructional safety "c", control of ignition source "b", liquid immersion "k"</i>

The built-in angle of rotation transducer is EC type-tested: **ZELM 10 ATEX 0427 X**.

Electromagnetic compatibility (EMC):

<i>BS EN IEC 61000-6-2:2019-02-25</i>	<i>Electromagnetic compatibility (EMC). Generic standards. Immunity standard for industrial environments</i>
<i>BS EN IEC 61000-6-3:2021-03-30</i>	<i>Electromagnetic compatibility (EMC). Generic standards. Emission standard for equipment in residential environments</i>

Restriction of Hazardous Substances (RoHS):

<i>BS EN IEC 63000:2018-12-10</i>	<i>Technical documentation for the assessment of electrical and electronic products with respect to the restriction of hazardous substances</i>
-----------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The documents are kept under file number **2812-014** at the notified body **NB-No. 2812**.

Element Materials Technology

Unit 1 Pendle Place
Skelmersdale, WN8 9PN, United Kingdom

The devices bear the following marking:



09010606 • UKCA_EN_DA09_2D • Rev. ST4-A • 09/21



1 / 2

Рис. 37: UKCA_EN_DA09_2D_Страница_1

The sole responsibility for drawing up this declaration of conformity in relation to the fulfilment of the essential requirements and the preparation of the technical documentation lies with the manufacturer.

Manufacturer**FISCHER Mess- und Regeltechnik GmbH**Bielefelder Str. 37a
32107 Bad Salzuflen, Germany

Tel. +49 (0)5222 974 0

**Bad Salzuflen**
04 Okt 2021G. Gödde
Managing director

8.3 Декларация ЕАС



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель Общество с ограниченной ответственностью «МАТИС-М». Место нахождения: 117261, город Москва, улица Вавилова, дом 70, корпус 3, комната правления, Российская Федерация. Адрес места осуществления деятельности: 109029, город Москва, город, Сибирский проезд, дом 2, корпус 12, Российская Федерация, Основной государственный регистрационный номер: 1037739575125, телефон: +7 495 725-23-09, адрес электронной почты: info@matis-m.ru

в лице Генерального директора Шарова Александра Анатольевича

заявляет, что Прибор - манометр для измерения дифференциального давления, тип DA01, DA03, DA08, DA09, DA10, DA12

Продукция изготовлена в соответствии с директивой 2014/30/EU

Изготовитель "FISCHER Mess- und Regeltechnik GmbH"

Место нахождения: Bielefelder StraBe 37a, D-32107 Bad Salzuflen, Германия. Филиал завода-изготовителя: "FISCHER Mess- und Regeltechnik GmbH" место нахождения: Bielefelder StraBe 37a, D-32107 Bad Salzuflen, Германия.


Код ТН ВЭД ЕАЭС 9026 20 400 0, серийный выпуск

Соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"

Декларация о соответствии принята на основании протокола № 01228-02/2017-06 от 14.06.2017 года. Испытательной лаборатории (центра) продукции народного потребления "Отдел 101" Общества с ограниченной ответственностью "Межрегиональный центр исследований и испытаний", регистрационный номер аттестата аккредитации № RA.RU.21AO47 Схема декларирования: 3д

Дополнительная информация ГОСТ 30804.3.2-2013 Совместимость технических средств электромагнитная. Эмиссия гармонических составляющих тока техническими средствами с потребляемым током не более 16 А (в одной фазе). Нормы и методы испытаний
ГОСТ 30804.3.3-2013 Совместимость технических средств электромагнитная. Ограничение изменений напряжения, колебаний напряжения и фликера в низковольтных системах электроснабжения общего назначения. Технические средства с потребляемым током не более 16 А (в одной фазе), подключаемые к электрической сети при несоблюдении определенных условий подключения. Нормы и методы испытаний
Условия хранения продукции в соответствии с ГОСТ 15150-69. Срок хранения (службы, годности) указан в прилагаемой к продукции товаросопроводительной и/или эксплуатационной документации.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 14.06.2022 включительно


(подпись) М.П. Шаров Александр Анатольевич
(Ф. И. О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-ДЕ.АЛ16.В.77754

Дата регистрации декларации о соответствии: 15.06.2017



Заметки



FISCHER Mess- und Regeltechnik GmbH

Bielefelder Str. 37a

32107 Bad Salzuflen (Бад-Зальцуфлен), Германия

Тел. +49 5222 974-0

Факс +49 5222 7170

www.fischermesstechnik.de

info@fischermesstechnik.de