



TÜVRheinland®

DIN CERTCO

Genau. Richtig.

ZERTIFIKAT

Zertifikatinhaber

**FISCHER Mess- und Regeltechnik GmbH
Bielefelder Str. 37a
32107 Bad Salzuflen
DEUTSCHLAND**

Produkt

Strömungs- und Füllstandsicherungen

Typ, Modell

NK10...

Prüfgrundlage(n)

DIN 4754-3:2015-03
Zertifizierungsprogramm Strömungs- und Füllstandsicherungen nach DIN 4754-2,
DIN 4754-3 (2016-01)

Konformitätszeichen



Registernummer

10F001

Gültig bis

2030-10-31

Nutzungsrecht

Dieses Zertifikat berechtigt zum Führen des oben stehenden Konformitätszeichens
in Verbindung mit der genannten Registernummer.

Weitere Angaben siehe Anhang.

2025-10-28

Dr. Ina Förster
Zertifizierungsstelle





ANHANG

Seite 1 von 1

Zertifikat

10F001 von 2025-10-28

Technische Angaben

Art des Messgliedes: Schwimmer
Art der Messwertübertragung: mechanisch durch Schwimmerstange mit Metallbalgabdichtung
zul. Betriebsüberdruck: 6 bar, 10 bar und 16 bar (nach Ausführung)
Umgebungstemperatur: -10 °C bis +70 °C
Mediumtemperatur: 350 °C und 400 °C (nach Ausführung)
Nennspannung: 250 V AC, 5 A und DC 30 V, 0,4 A
Einbaulage: waagrecht

Prüflaboratorium/ Überwachungsstelle

TÜV Rheinland Industrie
Service GmbH
Am Grauen Stein
51105 Köln
DEUTSCHLAND

Prüfbericht(e)

FBW 1810/15 von 2015-10-07
968/FI 1018.00/18 von 2018-09-24
968/FI 1018.01/19 von 2019-09-27
968/FSP 2160.00/20 von 2020-11-25
968/FSP 2160.01/25 von 2025-06-25

