



TÜVRheinland®

DIN CERTCO

Genau. Richtig.

ZERTIFIKAT

Zertifikatinhaber	FISCHER Mess- und Regeltechnik GmbH Bielefelder Str. 37a 32107 Bad Salzuflen DEUTSCHLAND
Produkt	Strömungs- und Füllstandsicherungen
Typ, Modell	DS21...
Prüfgrundlage(n)	DIN 4754-2:2015-03 Zertifizierungsprogramm Strömungs- und Füllstandsicherungen nach DIN 4754-2, DIN 4754-3 (2016-01)
Konformitätszeichen	
Registernummer	10S001
Gültig bis	2030-10-31
Nutzungsrecht	Dieses Zertifikat berechtigt zum Führen des oben stehenden Konformitätszeichens in Verbindung mit der genannten Registernummer. Weitere Angaben siehe Anhang.

2025-10-28

Dr. Ina Förster
Zertifizierungsstelle





ANHANG

Seite 1 von 1

Zertifikat

10S001 von 2025-10-28

Technische Angaben

Typbeschreibung: Differenzdruckmanometer
zul. Betriebsüberdruck: 6 bar, 10 bar und 16 bar (nach Ausführung)
Nennspannung: 250 V AC, 5 A oder 30 V DC, 0,4 A
Schalthysterese: 2,5 % vom Messbereichsendwert
Umgebungstemperatur: -10 °C bis +70 °C

Prüflaboratorium/ Überwachungsstelle

TÜV Rheinland Industrie
Service GmbH
Am Grauen Stein
51105 Köln
DEUTSCHLAND

Prüfbericht(e)

SSW 1710/15 von 2015-10-07
968/FI 1018.00/18 von 2018-09-24
968/FI 1018.01/19 von 2019-09-27
968/FSP 2160.00/20 von 2020-11-25
968/FSP 2160.01/25 von 2025-06-25

