DIN CERTCO
Gesellschaft für Konformitätsbewertung mbH

ZERTIFIKAT

Zertifikatinhaber	**FISCHER Mess- und Regeltechnik GmbH** **Bielefelder Str. 37a** **32107 Bad Salzuflen** **DEUTSCHLAND**
Produkt	Strömungs- und Füllstandsicherungen
Typ, Modell	DS21...
Prüfgrundlage(n)	DIN 4754-2:2015-03 Zertifizierungsprogramm Strömungs- und Füllstandsicherungen (2016-01)
Konformitätszeichen	DIN Geprüft
Registernummer	10S001
Gültig bis	2025-10-31
Nutzungsrecht	Dieses Zertifikat berechtigt zum Führen des oben stehenden Konformitätszeichens in Verbindung mit der genannten Registernummer. Weitere Angaben siehe Anhang.

GESELLSCHAFT FÜR KONFORMITÄTSBEWERTUNG MBH
DIN CERTCO

2020-12-21

Dipl.-Wi.-Ing. (FH) Sören Scholz
Leiter der Zertifizierungsstelle

DIN CERTCO
Gesellschaft für Konformitätsbewertung mbH

ANHANG

Zertifikat

10S001 von 2020-12-21

Technische Angaben

Typbeschreibung: Differenzdruckmanometer
zul. Betriebsüberdruck: 6 bar, 10 bar und 16 bar (nach Ausführung)
Nennspannung: 250 V AC, 5 A oder 30 V DC, 0,4 A
Schalthysterese: 2,5 % vom Messbereichsendwert
Umgebungstemperatur: -10 °C bis +70 °C

Prüflaboratorium/ Überwachungsstelle

TÜV Rheinland Industrie
Service GmbH
Am Grauen Stein
51105 Köln
DEUTSCHLAND

Prüfbericht(e)

SSW 1710/15 von 2015-10-07
968/FI 1018.00/18 von 2018-09-24
968/FI 1018.01/19 von 2019-09-27
968/FSP 2160.00/20 von 2020-11-25