



Product Service

# ZERTIFIKAT

Nr. Z10 027632 0002 Rev. 01

**Zertifikatsinhaber:** **FISCHER**  
**Mess- und Regeltechnik GmbH**  
Bielefelder Straße 37a  
32107 Bad Salzuffen  
DEUTSCHLAND

**Fertigungsstätte(n):** 027632

**Prüfzeichen:**



**Produkt:** **Füllstandsgeräte**  
**Level Limiter**

**Modell(e):** **NK10**

**Parameter:** 1oo1 Konfiguration: SIL 1/2  
1oo2 Konfiguration: SIL 3

Schutzart: IP55  
Nennausgangsstrom  
bei 250Vac: 6A  
bei 250Vdc: 250mA

**Geprüft nach:** IEC 61508-1:2010  
IEC 61508-2:2010

Das Produkt wurde auf freiwilliger Basis auf die Einhaltung der grundlegenden Anforderungen geprüft und kann mit dem oben abgebildeten Prüfzeichen gekennzeichnet werden. Eine Veränderung der Darstellung des Prüfzeichens ist nicht erlaubt. Die Übertragung eines Zertifikates durch den Zertifikatsinhaber an Dritte ist unzulässig. Umseitige Hinweise sind zu beachten.

**Prüfbericht Nr.:** 717503460

**Gültig bis:** 2025-10-25

**Datum,** 2020-10-26

( Claudio Gregorio )

ZERTIFIKAT • CERTIFICATE • CERTIFICADO • CERTIFICAT • ЗЕРТИФИКАТ • 認證證書