

ZERTIFIKAT

Zertifikatinhaber	FISCHER Mess- und Regeltechnik GmbH Bielefelder Str. 37a 32107 Bad Salzuflen
Produkt	Strömungssicherungen
Typ, Modell	DS21...
Prüfgrundlage(n)	DIN 4754-2:2015-03 Zertifizierungsprogramm Strömungs- und Füllstandssicherungen (2016-01)
Konformitätszeichen	
Registernummer	10S001
Gültig bis	2020-10-31
Nutzungsrecht	Dieses Zertifikat berechtigt zum Führen des oben stehenden Konformitätszeichens in Verbindung mit der genannten Registernummer. Weitere Angaben siehe Anhang.

2016-02-10

S. S y
Dipl.-Wi.-Ing. (FH) Sören Scholz
Leiter der Zertifizierungsstelle



ANHANG

Seite 1 von 1

Zertifikat	10S001 von 2016-02-09
Technische Angaben	Typbeschreibung: Differenzdruckmanometer Nenndruck: 25 bar Nennspannung: 250 V AC, 5 A oder 30 V DC, 0,4 A Schalthysterese: 2,5 % vom Messbereichsendwert Umgebungstemperatur: -10 °C bis +70 °C Mediumtemperatur: -10 °C bis +85 °C
Prüflaboratorium/ Überwachungsstelle	TÜV NORD CERT GmbH Am TÜV 1 30519 Hannover
Prüfbericht(e)	SSW 1710/15 von 2015-10-07

